

(별지1)

다중이용시설의 실내 공기질 오염도 측정결과

시 설 명	지 점	위 치	시 료 채 취 일	PM <sub>10</sub> (μg/m <sup>3</sup> )	CO <sub>2</sub> (ppm)	CO (ppm)	HCHO (μg/m <sup>3</sup> )	부 유 세 균 (CFU/m <sup>3</sup> )
현대백화점 (실내주차장)	항목별 기준			200	1,000	25	100	
	1	B2	2008.1.16	90.2	518	0.8	6.8	-
	2	B4	2008.1.16	67.2	540	1.7	10.0	-
	평 균			78.7	529	1.3	8.4	-
	관 정			기준이내				
현대백화점 (대규모점포)	항목별 기준			150	1,000	10	100	
	1	B1	2008.1.16	24.4	608	0.7	14.4	-
	2	4F	2008.1.16	25.7	567	0.5	26.6	-
	평 균			25.0	588	0.6	20.5	-
	관 정			기준이내				
부천터미널 소풍 (실내주차장)	항목별 기준			180	1,000	20	100	
	1	B1	2008.1.23	68.3	435	0.8	4.0	-
	2	B2	2008.1.23	102.3	445	0.8	8.5	-
	평 균			85.3	440	0.8	6.3	-
	관 정			기준이내				
부천터미널 소풍 (버스대합실)	항목별 기준			140	1,000	9	100	
	1	2F	2008.1.25	84.1	503	0.5	12.3	-
	2	3F	2008.1.25	53.5	498	0.6	6.8	-
	평 균			68.8	501	0.6	9.5	-
	관 정			기준이내				
순천향대 부천병원 (의료기관)	항목별 기준			100	1,000	10	100	800
	1	1F(로비)	2008.1.30	26.1	728	0.8	8.1	140
	2	10F(병실복도)	2008.1.30	21.5	615	1.5	9.0	68
	평 균			23.8	672	1.2	8.5	104
	관 정			기준이내				
순천향대 부천병원 (실내주차장)	항목별 기준			200	1,000	25	100	
	1	B2	2008.1.25	77.3	420	1.8	6.8	-
	2	B3	2008.1.25	103.8	473	3.2	13.3	-
	평 균			90.6	447	2.5	10.1	-
	관 정			기준이내				

시 설 명	지 점	위 치	시 료 채취일	PM <sub>10</sub> (μg/m <sup>3</sup> )	CO <sub>2</sub> (ppm)	CO (ppm)	HCHO (μg/m <sup>3</sup> )	부유세균 (CFU/m <sup>3</sup> )
성가병원 (장례식장)	항목별 기준			150	1,000	10	100	
	1	1F	2008.2.20	22.9	450	1.2	24.4	-
	2	B1	2008.2.20	15.3	383	1.0	11.7	-
	평 균			19.1	417	1.1	18.1	-
	관 정			기준이내				
부천시립 중앙도서관 (도서관)	항목별 기준			150	1,000	10	100	
	1	1F	2008.2.21	54.8	643	1.2	9.5	-
	2	3F	2008.2.21	63.0	1268	1.2	13.7	-
	평 균			58.9	956	1.2	11.6	-
	관 정			기준이내				
상동대우 마이빌 (실내주차장)	항목별 기준			200	1,000	25	100	
	1	B1	2008.3.24	239.7	683	5.2	12.6	-
	2	B3	2008.3.24	127.8	440	1.4	12.6	-
	평 균			183.8	562	3.3	12.6	-
	관 정			기준이내				
대양온천랜드 (찜질방)	항목별 기준			150	1,000	10	100	
	1	공동휴게실	2008.3.24	153.8	585	2.2	12.2	-
	2	아이스방	2008.3.24	71.5	383	1.5	13.1	-
	평 균			112.7	484	1.9	12.7	-
	관 정			기준이내				
이마트 부천역지점 (대규모점포)	항목별 기준			150	1,000	10	100	
	1	3F	2008.4.1	45.0	603	0.4	12.6	-
	2	4F	2008.4.1	59.6	473	0.5	12.4	-
	평 균			52.3	538	0.5	12.5	-
	관 정			기준이내				
부천역 지하도상가 (지하도상가)	항목별 기준			150	1,000	10	100	
	1	관리사무실앞	2008.4.2	135.0	498	0.4	12.7	-
	2	지하역사앞	2008.4.2	164.7	540	0.7	12.6	-
	평 균			149.8	519	0.6	12.7	-
	관 정			기준이내				

## 대기배출업소 위반업소 처리결과

업 소 명	소 재 지	대표자	점검일시	위반내역	행정처분	비고
D.K 테크	도당동 162-4	하수철	2008.01.18	사업장명칭 변경신고지연	경고	대기
화인에스엔티	도당동 156-15	강남용	2008.01.07	사업장명칭및대 표자변경신고지연	"	"
용호전기(주)	도당동 183-7	대표이사	2008.01.24	사업장명칭및대 표자변경신고지연	"	"
(주)신영하이 테크	삼정동 34-5	대표이사	2008.03.03	방지시설 미가동	조업정지	"
보성엠엔피	내동 78-1	이용만	2008.03.04	운영일지 미작성	경고	"
국제TPC(주)	내동 105-1	이경애	2008.03.06	"	"	"
태양산업	삼정동 204-8	강동묵	2008.03.05	자가측정미이행	"	"
플러스	삼정동 19-27	장미주	2008.03.04	배출시설변경 신고 미이행	"	"
삼미삼업	삼정동 29-28	최문수	2008.03.06	측정기기 고장방치	"	"
경영산업	삼정동 13-25	김경인	2008.03.11	자가측정 미이행	"	"
(주)아이시피	삼정동 225-1	대표이사	2008.03.10	공기조절장치 설치	조업정지	"
덕성화학공업(주)	삼정동 203-2	대표이사	2008.03.18	워터펌프 고장방치	경고	"
아영테크	도당동 25-4	이우관	2008.04.01	변경신고 미이행	"	"
삼정산업	내동 279-1	이무진	2008.04.21	배출시설변경신 신고 지연	경고	대기
수정산업	내동 178-1	조연순	2008.05.19	방지시설 미가동	조업정지	"
경원레이저	내동 178-9	최봉식	2008.05.21	변경신고 지연	경고	"
현대테크	춘의동 72-1	박미숙	2008.05.21	"	"	"

업 소 명	소 재 지	대표자	점검일시	위반내역	행정처분	비고
신일산업	내동 110	민성근	2008.05.28	무허가 배출시설 설치	사용중지	"
범아식품	삼정동 48-97	박기준	2008.05.29	무신고 배출시설 설치	"	"
우광개발(주)	삼정동 37-3	임태권	2008.06.12	배출시설변경신고 지연	경고	"
베레카	도당동 12-2	김혜란	2008.06.26	자가측정 미이행	"	"
유일정밀	도당동 244-1	조태일	2008.06.30	변경신고지연	"	"
삼성공업사	약대동 177-41	채중훈	2008.07.24	변경신고지연	"	"
진우기계	춘의동 151-1	황해성	2008.08.01	무신고배출시설 설치	사용중지	"
(주)옥진아트	원미동 9-6	대표이사	2008.09.10	방지시설 부식,마모	경고	"
(주)스피드모터스	삼정동 48-130	최범수	2008.09.30	변경신고 지연	"	"
삼호케미칼	도당동 5-3	김영자	2008.10.02	운영일지 미작성	"	"