

서 면 질 문

최용섭 의원

존경하는 의장 그리고 동료의원 여러분!

공사다망하신 중에도 부천 시정발전을 위하여 노고를 아끼지 않으신 조건호 시장을 비롯한 관계공무원 여러분!

부천시 의정에 깊은 관심을 가지시고 참석하여 주신 방청객 여러분에게도 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

오늘 본 의원은 부천시정 전반의 문제 중 몇 가지 시급한 사항을 절의코져 하오니, 시장께서는 시정이 발전될 수 있도록 적극적 의지로 답변하여 주시기를 간곡하게 당부드립니다.

주거풍치 해제에 관하여

부천시에는 7,329,740㎡의 풍치지구가 지정되어 있으며(오정지구 2, 534,440㎡)도시계획법 제18조(지구의 지정)1항 1호에 의한 바와 같이 풍치지구란 도시의 자연풍치를 유지하기 위하여 필요한 때 지정하게 되어 있으나 현재 자연풍치 유지는 물론 되지 않고 있으며 연담화 억제 등의 당초 지정목적의 상실과 생활 환경의 악화, 주택 재건축에 따른 민원 발생 등의 민폐의 우려가 있어 '93. 12. 6 부천시의회 제25회 정기회 제2차 본회의에서 의견을 결정하여 '93. 12. 30 '93. 2회 부천시 도시계획위원회 의결을 거쳐 '94. 3. 3 경기도에 부천 도시계획 변경(제정비)결정 신청을 하였으나, '94. 5. 12 경기도 지방도시계획위원회 소위원회가 개최되어 (위원 6명)유보로 결정이 나서 현재 경기도 지방도시계획위원회 본회의에 상정되기로 되어 있는 것으로 알고 있습니다.

지방자치 제도가 실시된 지도 이미 3년이 넘었고 문민시대의 문이 활짝 열렸다고 하면서도 현재 지방자치제도의 정착이 되지 않고 아직도 중앙집권적 권위주의에 물들어 있는 작금의 현실을 볼 때 실로 안타까운 마음을 금할 길 없습니다.

주거 풍치지역의 변경(폐지)의 문제는 우리 부천시민의 절실한 소망임에도 불구하고 경기도에서 이러한 결정이 지연되고 있는 진실된 이유는 무엇인가?

또한 시 정부에서는 어떠한 대책을 강구하고 있는가?

그리고 부천시의 각 지구당에서 도의 입임에도 불구하고 일관성 없이 각 지역을 들며 추진 중에 있어 시민들은 갈팡질팡하며 개념정리를 하지 못하고 있음을 볼 때 시 정부에서는 정확한 진실을 시민들에게 홍보하고 대책을 강구해야 한다고 생각하는데 시장의 견해는?

본 의원의 개인적 견해로는 시민의 소망이 시의원 모두에게 집약되어 만장일치로 추진되어 경기도에 상정되어 있다면 우리 시에서 선출된 도의원들을 중심으로 일치단결하여 추진하는 것이 성과가 있다고 생각하며 주거풍치 해제라는 시민의 소망이 정치적으로 소독없이 이용될 소지가 있는바, 지방자치제의 발전을 위해서라도 진실된 지방의원 중심의 업무추진을 위하여 시장은 어떠한 일들을 하고 있는가?

또한 역곡지역 일부에서는 주거풍치변경(폐지)을 전제로 하여 재개발을 위하여 건설회사들과 팝프랫제작, 구조진단 등을 상당히 추진하고 있어, 추후 민원의 발생의 소지가 있는 바 시의 대책과 시민과의 대화정도는 어떠한가?

교통문제 해결 대책과 역곡 지하차도 건설에 관하여

1. 부천은 물론 수도권 일대에서 경인도로가 가장 교통이 혼잡한 것으로 알고 있으며, 그 해소대책으로 경인우회도로 개설공사를 추진키로 하여(인천시 일신동-서울시 오류동) '94. 5. 10 기본설계용역 착수 이후 계속 추진 중에 있는 것으로 알고 있는데 향후 계획과 문제점은 없는지 그리고 인접 타 시와 협의는 완료되었는지를 밝혀 주시기 바랍니다.

2. 부천시는 시 중심부를 전철이 가로지름으로 인하여 교통 및 생활권의 분할은 물론 많은 문제점을 안고 있습니다.

따라서 의회에서 전철의 지하화 문제를 거론하였으나 재원조달 등 여러 가지 문제로 실현시키지 못하는 안타까운 현실에 처하여 있으며, 그 해소 대책으로 고가 및 지하도가 있는 바 역곡 1,2,3, 피안동 일원은 동일생활권이었음에도 불구하고 전철로 인하여 많은 문제점을 안고 있으므로 옥산로(여원동-피안동)개설공사가 '94. 11-'96. 10까지 678억원을 투입하여 계획 중에 있는 바 이번 기회에 역곡역에 남북을 가로지르는 지하도를 건설하여 오정대로와 경인도로 그리고 경인우회도로 개설 후의 격자형 도로망 완성을 위하여 역곡역 지하차도를 건설한다면 교통해소는

물론 역곡지역의 발전을 위하여 꼭 필요한 사업이라고 생각되는데, 시장의 견해는 어떠하며, 건설할 용의는 있는지 묻고 싶습니다.

영구임대주택 입주에 대하여

영구 임대주택 입주자 선정에 관하여 본 의원이 제26회 임시회 본회의에서 ('94. 2. 23)영구 임대주택 입주자 선정 기준 및 관리지침 제4조에 의하여 아동보호시설인 세소망소년의 집에(수용인원 109명)수용되어 있다가, 18세 청소년이 되어 세소망소년의 집을 퇴소하게 되는 청소년의 정착을 위하여 영구 임대주택을 제공하여 불우환경과 복잡다양한 사회의 세파 속에서 모범시민으로 정착의 기회를 주는 것이 좋겠다는 시정질문에 대하여 부천시장은 답변에서 퇴소아동도 입주 가능토록 하겠다고 답변하였는데 현재 진행상태는 어떠하며 적극적 의지로 실현하여야 한다고 생각하는데 시장의 견해는 어떠합니까?

공무원의 사기진작을 위한 대책에 대하여

요즘 공무원 수난의 시대라고 합니다.

왜냐하면 일을 열심히 하게 되면 민원이 파생되고 민원이 파생되면 과정은 무시된 채 문책과 질책을 받게 되고, 소극적 자세로 임하면 복지부동이라고 비난하는 세태 속에서 부천시장은 어떠한 자세로 공무원들에게 사기진작과 능률향상을 위한 동기부여를 하고 있는지, 그리고 앞으로 어떠한 개선방안을 가지고 있는지 말씀해 주시기 바랍니다.

야시장 및 노점상 대책에 대하여

노점상 및 야시장의 상인들이 무질서하게 난립하고 조직화되어 공권력 부제의 상황을 연출하고 있으나(시청, 원미구청 진입과 바리케이트를 치고 대립한 사건, 역곡3동 그린벨트 수백 평을 점유하고 영업하고 있는 사례, 구청장 등 행정기관을 불법점유하고 있는 사례 등)시의 종합대책이 수립되지 않고 있는 이유는 무엇이며, 장애자에 대한 기본대책은 수립되어 있는가, 그리고 향후 대책은?

조직적 집단적으로 법 질서를 어지럽히고 행정기관에 난입하는 공권력 부제의 상황에서 유관기관과의 대책은 어떻게 수립하고 있는가?

허가를 받고 있는 상인들의 보호 대책은 무엇인가?

액화석유가스 사고대책조사 지적사항 처리결과

판매업소별	지 적 사 항	치 리 결 과
대 홍 가 스	• 가스용기 부식 • 소화기 작동 불량 • 계량기 작동 불량	• 재 도색 • 신규 구입 • 검사필
구 구 가 스	• 소화기 작동 불량 • 가스용기 노상방치 영업 • 가스용기 부식	• 신규 구입 • 개선 • 재 도색
서 울 가 스	• 계량기 정기검사 미필 • 가스용기 노상방치 영업 • 가스용기 부식	• 검사필 • 개선 • 재 도색
대 양 가 스	• 가스용기 부식 • 소화기 작동 불량 • 계량기 정기검사 미필	• 재 도색 • 신규 구입 • 검사필
중 앙 가 스	• 가스용기 노상방치 영업	• 개선
태 양 가 스	• 계량기 작동 불량 • 가스용기 노상방치 영업	• 검사필 • 개선
장 미 가 스	• 가스용기 노상방치 영업 • 용기도색 불량	• 개선 • 재 도색
고 려 가 스	• 저장실 경계표시 미부착 • 계량기 정기검사 미필 • 가스용기 노상방치 영업	• 경계표시 • 검사필 • 개선
명 유 가 스	• 용기도색 불량	• 재 도색
화 신 가 스	• 계량기 사용불가 • 용기 노상방치 영업	• 신규 구입 • 개선
신 성 가 스	• 가스용기 노상방치 영업 • 용기도색 불량 • 계량기 정기검사 미필	• 개선 • 재 도색 • 검사필

판매업소별	지 적 사 항	처 리 결 과
성 광에너저	• 통풍시설이 강제 통풍 • 경계표시 미부착 • 가스용기 노상방치 영업	• 개선 • 경계표시 • 개선
태 광 가 스	• 가스용기 노상방치 영업 • 계량기 검사 미필	• 개선 • 신규 구입
현 대 가 스	• 방폭등 파손 • 가스용기 노상방치 영업	• 철거 • 개선
성 진 가 스	• 저장실 경계표시 미부착 • 가스용기 노상방치 영업 • 계량기 정기검사 미필	• 경계표시 • 개선 • 검사필
형 제 가 스	• 저장실 경계표시 미부착 • 방폭등 전기설치 불량 • 용기저장실 내 타 물건 혼합 적재 • 계량기 정기검사 미필	• 경계표시 • 철거 • 정리 • 검사필
한 성 가 스	• 저장실 경계표시 미부착 • 계량기 정기검사 미필 • 가스용기 노상방치 영업	• 경계표시 • 검사필 • 개선
대 한 가 스	• 용기도색 불량 • 저장실 위험 경계표시 식별 곤란 • 계량기 정기검사 미필	• 재 도색 • 경계표시 • 검사필
경 기 가 스	• 방폭등 파손 • 용기도색 관리 불량	• 신규설치 • 재 도색
삼 신 가 스	• 가스용기 노상방치 영업 • 가스용기 도색 불량 • 방폭등 파손 • 저장실 강제 통풍식	• 개선 • 재 도색 • 정비 • 수리
동 일 가 스	• 가스용기 노상방치 영업 • 계량기 정기검사 미필	• 개선 • 검사지시

판매업소별	지 적 사 항	처 리 결 과
동 일 가 스	• 방폭등 파손 • 저장실 강제 통풍식	• 정비 • 수리
일 동 가 스	• 저장실 경계표시 미부착 • 방폭등 파손	• 경계표시 • 정비
회 망 가 스	• 계량기 정기검사 미필 • 가스용기 및 차량 노상방치 영업	• 검사지시 • 개선
소 망 가 스	• 저장실 경계표시 미부착 • 계량기 정기검사 미필 • 가스용기 도색 불량 • 저장실 강제 통풍식	• 경계표시 • 검사필 • 재 도색 • 정비
용 산 가 스	• 계량기 정기검사 미필 • 가스배달차량 불법주정차 영업 • 소화기 사용기간 경과 • 저장실 강제 통풍식	• 검사지시 • 개선 • 재 충약 • 시설 적합
부 천 가 스	• 소화기 불량 • 저장실과 사무실 구분 곤란	• 재 충약 • 경계표시
대 성 가 스	• 용기배달차량 위험표시 미부착 • 계량기 정기검사 미필 • 가스용기 노상방치 영업	• 표시 • 검사지시 • 개선
소 사 가 스	• 소화기 사용기간 경과 • 가스배달차 노상주차 영업 • 가스용기 내구연한 경과	• 재 충약 • 개선 • 신규용기는 4년 후 검사로 적합
한 우 가 스	• 계량기 미설치 • 가스용기 노상방치 영업	• 신규구입 • 개선
동 서 가 스	• 가스용기 내구연한 경과 • 계량기 미설치	• 신규용기는 4년 후 검사로 적합 • 신규구입

판매업소별	지 직 사 항	치 리 결 과
시 온 가 스	• 개량기 정기검사 미필 • 소화기 사용기간 경과 • 가스용기 노상방치 영업	• 검사필 • 재 충약 • 개선
삼 양 가 스	• 저장실 위험 표시판 미부착 • 개량기 정기검사 미필 • 가스용기 도색 불량	• 표시 • 검사지시 • 재 도색
신 라 가 스	• 가스용기 저장소 청소상태 불량	• 청소 및 수리
진 성 가 스	• 가스공급자 관리카드 작성 부실 • 노상주차 영업	• 제작성 환용 • 개선
충 남 가 스	• 가스누설 경보기 작동 불량 • 가스용기 배달차량 노상주차 영업	• 수리 • 개선
린나이가스	• 용기저장실 강제 통풍식 • 가스용기 도색상태 불량 • 가스용기 배달차량 위험표시 미부착	• 통풍구 설치 • 재 도색 • 표시
한 국 가 스	• 개량기 정기검사 미필 • 가스용기 도색상태 불량 및 내구연한	• 검사지시 • 신규용기는 4년 후 검사로 적합
삼 보 가 스	• 개량기 정기검사 미필 • 저장실 방호벽 미설치 • 가스용기 도색 불량	• 검사지시 • 시설적합 • 재 도색
성 일 가 스	• 가스 배달차량 위험표시 미부착 • 개량기 정기검사 미필	• 표시 • 검사지시
합 동 가 스	• 소화기 유효기간 경과 • 개량기 정기검사 미필	• 신규구입 • 검사지시
영 신 가 스	• 폐차에 용기직제 영업 • 가스배달차량 위험표시 미부착	• 폐차처리 • 차량폐차
구 천 가 스	• 소화기 관리상태 부실 • 저장실 옆에 크레인 설치	• 신규 구입 • 시설 정비

판매업소별	지 적 사 항	처 리 결 과
8 8 가 스	• 노상 불법 주정차 영업	• 개선
대 진 가 스	• 빈 용기를 200여 개씩 밖에 방치하고 영업	• 개선
	• 가스배달차량 위험표시 미부착	• 표시
	• 저장실 옆에 가스렌지 설치 사용	• 시설 철거
연 합 가 스	• 가스배달차량 노상주차 영업	• 개선
대 원 가 스	• 가스배달차량 위험표시 미부착	• 표시
	• 노상 주차 영업	• 개선
유 공 가 스	• 가스용기 도색상태 불량	• 재 도색
	• 가스배달 차량을 골목길에 주차시키고 영업	• 개선
원 중 가 스	• 가스저장실 윗층은 일반 가정집으로 저장실 위치 부적합	• 시설기준 적합
시 민 가 스	• 가스배달차량 위험표시 미부착	• 표시
	• 저장실 위치 부적합(윗층은 일반 가정집)	• 시설기준 적합
고 강 가 스	• 저장실 위치 부적합(윗층은 일반 가정집)	• 시설기준 적합
오 성 가 스	• 저장실 강제 통풍식	• 시설기준 적합
	• 노상 불법주차 영업	• 개선
금 성 가 스	• 계량기 정기검사 미필	• 신규 구입
	• 가스배달차량 불법주차 영업	• 개선
쌍 용 가 스	• 계량기 사용 불가	• 신규 구입
	• 노상 불법주정차 영업	• 개선
평 화 가 스	• 가스용기 노상 방치 영업	• 개선
	• 가스용기 도색 불량	• 재 도색
	• 가스배달차량 불법주차 영업	• 개선
안 전 가 스	• 가스저장실 위치 부적합(윗층은 일반 가정집)	• 시설기준 적합
삼천리가스	• 폐차를 이용한 용기적제 영업	• 폐차처분
신 성 가 스	• 저장실 밖에 용기를 놓고 영업	• 개선
	• 가스 저장실 옆에 인화성물질인 석유저장탱크 설치	• 가스렌지 철거
오 정 가 스	• 가스저장실 위치 부적합(윗층은 사무실로 사용)	• 시설기준 적합
	• 가스배달차량 노상주차 영업	• 개선