

(별지7)

실내공기질 유지기준 측정항목

대 상 \ 항 목	PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CO <sub>2</sub> (ppm)	HCHO ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	총부유세균 (CFU/ $\text{m}^3$ )	CO (ppm)
지하역사상가, 도서관, 장례 식장및찜질방, 대규모점포	150이하	1,000이하	120이하		10이하
의료기관병원, 산후조리원	100이하			800이하	
실내주차장	200이하				25이하

실내공기질 권고기준 측정항목

대 상 \ 항 목	NO <sub>2</sub> (ppm)	Rn (pCi/ $\ell$ )	VOC ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	석면 (개/cc)	오존 (ppm)
지하역사상가, 도서관, 장례 식장및찜질방, 대규모점포	0.05이하	4.0이하	500이하	0.01이하	0.06이하
의료기관병원, 산후조리원			400이하		
실내주차장	0.30이하		1,000이하		0.08이하